

NÁVOD NA RESETOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA S REGULÁTOREM WPM 3



- MENU
- MENU
- UVEDENÍ DO PROVOZU
- OK
- RESET TEPELNÉHO ČERPADLA
- OK
- ZADEJTE KÓD
- OK
- ZAP
- OK
- MENU

podržte cca 3 sekundy
stiskněte (hlavní nabídka)
točte kolečkem doprava
stiskněte pro potvrzení
najděte položku
stiskněte pro potvrzení
zadejte kód /1000/
stiskněte pro potvrzení
otočte kolečkem doprava
stiskněte pro potvrzení
stiskem se vrátíte do hlavní nabídky

- JISTIČ /Ovládání WPM IWS/
- REŽIM PROGRAM
- OK

vypněte na 10 sekund a poté znovu zapněte
nastavte položku otáčením kolečka doleva
pokud bylo TČ v nouzovém režimu
stiskněte pro potvrzení

Pokud se RESET TČ nezdaří, nebo TČ opět signalizuje poruchu, kontaktujte prosím servis.

👉 Nikdy neměňte hodnoty parametrů v sekci Uvedení do provozu dle svého uvážení. 👉

Servis:

Tomáš Kříž



603 535 565

Po - Pá 8:00 - 20:00 hodin

Centrální servis



800 123 133



603 426 649

Hot line celoročně pouze tepelná čerpadla

So, Ne, svátky: 10:00 - 18:00 hodin

Po - Pá 16:00 - 20:00 hodin /15. 9. - 15. 4. /